

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере образования, в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 города Рыбинска

№ п/п	Наименование основной структурно-функциональной зоны объекта	Пункт свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которой не устранены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Отсутствуют: предупреждающие тактильно-контрастные указатели (пункт 5.1.10 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С, К	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
2	Вход (входь) в здание	Отсутствуют: предупреждающие тактильно-контрастные указатели (пункт 5.1.12 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), стационарный пандус и поручни (пункт 6.1.2 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С, К	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон
3	Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	Отсутствуют: предупреждающие тактильно-контрастные указатели (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), тамбур глубиной 2,3 м (пункт 6.1.8 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»),	С, К	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон

4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>Отсутствуют: предупреждающие тактильно-контрастные указатели (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), С- и П-образные ручки для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»),</p> <p>Отсутствуют: предупреждающие тактильно-контрастные указатели (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), водопроводный кран с рычажной рукояткой и термостатом (пункт 6.3.9 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), стационарные и откидные опорные поручни, в кабине сбоку от унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (пункт 6.3.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), у дверей блоков в санузел информационные таблички помещений, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), С- и П-образные ручки для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p>	С	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Отсутствуют: предупреждающие тактильно-контрастные указатели (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), водопроводный кран с рычажной рукояткой и термостатом (пункт 6.3.9 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), стационарные и откидные опорные поручни, в кабине сбоку от унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (пункт 6.3.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), у дверей блоков в санузел информационные таблички помещений, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), С- и П-образные ручки для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).</p>	С	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон
			С	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон
			О	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата до основных структурно-функциональных зон
			С	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон
			О	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата до основных структурно-функциональных зон

6	Система информации на объекте	Отсутствуют: указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (пункт 6.5.1 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С, Г	Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и слуха до основных структурно-функциональных зон
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			Не является «зоной ответственности» муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14

Заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 14


Н.К.Салова



СОГЛАСОВАНО

Председатель Рыбинского отделения Всероссийского общества слепых

Т.И. Салдина



Дата _____

Прошито и скреплено печатью
3 (три) листа
Заведующий муниципальным
дошкольным образовательным
учреждением детским садом №14


Н.К.Салова

